



*Kompetenz in Kanalbetrieb &
Abwasserreinigung – seit 1964*

REINHALTUNGSVERBAND ATTERSEE

Agerstraße 27, 4860 Lenzing
Tel.-Nr. +43 7672 95 332-0, Fax-Nr. +43 7672 95 332-74
E-Mail: verband@rvattersee.at, Internet: www.rvattersee.at
DVR: 0800333, UID-Nr. ATU23471302

MONATSMITTELWERTE

Oktober 2021

Auszug aus dem Betriebsprotokoll des Reinhaltungsverbandes Attersee in Lenzing:

Zulauf:	Zulaufmenge	7345	m³/d
	Spitzenzulauf	416	l/sec
	Zulauf BSB/5	440	mg/l
	Zulauf CSB	832	mg/l
	pH-Wert	7,0	

Ablauf:	BSB/5	3,0	mg/l
	CSB	20,9	mg/l
	Ammonium-Stickstoff NH-4N	0,6	mg/l
	Nitrat-Stickstoff NO3-N	7,4	mg/l
	P-gesamt	0,7	mg/l

Wirkungsgrade der Abbauleistungen:

BSB/5	99,2	%
CSB	97,2	%
PO4-P	91,7	%
NH4-N	83,5	%

Der Obmann: *i. A. Bachinger*

Hinweis:

Diese Ausfertigung wurde mittels EDV erstellt und trägt keine Unterschrift.

Mit Bescheid des Landeshauptmannes von OÖ vom 9. Juni 1999 Wa-103389/67/Wab/Pre
Wasserrechtlich bewilligt. Bemessungswert der Kläranlage Attersee: 65.000 EW60