Kompetenz in Kanalbetrieb & Abwasserreinigung – seit 1964

REINHALTUNGSVERBAND ATTERSEE

Agerstraße 27, 4860 Lenzing
Tel.-Nr. +43 7672 95 332-0, Fax-Nr. +43 7672 95 332-74
E-Mail: verband@rvattersee.at, Internet: www.rvattersee.at
DVR: 0800333, UID-Nr. ATU23471302

# MONATSMITTELWERTE

## März 2024

Auszug aus dem Betriebsprotokoll des Reinhaltungsverbandes Attersee in Lenzing:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Zulauf:** | **Zulaufmenge** | **9886** | **m³/d** |
| | **Spitzenzulauf** | **375** | **l/sec** |
| | **Zulauf BSB/5** | **258** | **mg/l** |
| | **Zulauf CSB** | **482** | **mg/l** |
| | **pH-Wert** | **7,8** | |
| **Ablauf:** | **BSB/5** | **3,1** | **mg/l** |
| | **CSB** | **22,4** | **mg/l** |
| | **Ammonium-Stickstoff NH-4N** | **2,5** | **mg/l** |
| | **Nitrat-Stickstoff NO3-N** | **5,6** | **mg/l** |
| | **P-gesamt** | **0,7** | **mg/l** |

## Wirkungsgrade der Abbauleistungen:

| | | |
|---|---|---|
| **BSB/5** | **98,7** | **%** |
| **CSB** | **95,0** | **%** |
| **PO4-P** | **86,3** | **%** |
| **Ges.-N** | **81,3** | **%** |

Der Obmann: *i. A. Hollerwöger*

Hinweis:
Diese Ausfertigung wurde mittels EDV erstellt und trägt keine Unterschrift.
Mit Bescheid des Landeshauptmannes von OÖ vom 9. Juni 1999 Wa-103389/67/Wab/Pre
Wasserrechtlich bewilligt. Bemessungswert der Kläranlage Attersee: 65.000 EW60