



*Kompetenz in Kanallbetrieb &  
Abwasserreinigung – seit 1964*

REINHALTUNGSVERBAND ATTERSEE

Agerstraße 27, 4860 Lenzing  
Tel.-Nr. +43 7672 95 332-0, Fax-Nr. +43 7672 95 332-74  
E-Mail: verband@rvattersee.at, Internet: www.rvattersee.at  
DVR: 0800333, UID-Nr. ATU23471302

## MONATSMITTELWERTE

September 2024

Auszug aus dem Betriebsprotokoll des Reinhaltungsverbandes Attersee in Lenzing:

<b>Zulauf:</b>	<b>Zulaufmenge</b>	<b>21043</b>	<b>m<sup>3</sup>/d</b>
	<b>Spitzenzulauf</b>	<b>600</b>	<b>l/sec</b>
	<b>Zulauf BSB/5</b>	<b>188</b>	<b>mg/l</b>
	<b>Zulauf CSB</b>	<b>378</b>	<b>mg/l</b>
	<b>pH-Wert</b>	<b>7,7</b>	

<b>Ablauf:</b>	<b>BSB/5</b>	<b>3,3</b>	<b>mg/l</b>
	<b>CSB</b>	<b>14,9</b>	<b>mg/l</b>
	<b>Ammonium-Stickstoff NH-4N</b>	<b>0,7</b>	<b>mg/l</b>
	<b>Nitrat-Stickstoff NO3-N</b>	<b>4,6</b>	<b>mg/l</b>
	<b>P-gesamt</b>	<b>0,6</b>	<b>mg/l</b>

### Wirkungsgrade der Abbauleistungen:

	<b>BSB/5</b>	<b>94,4</b>	<b>%</b>
	<b>CSB</b>	<b>93,4</b>	<b>%</b>
	<b>PO4-P</b>	<b>67,6</b>	<b>%</b>
	<b>Ges.-N</b>	<b>79,8</b>	<b>%</b>

Der Obmann: *i. A. Hollerwöger*

Hinweis:

Diese Ausfertigung wurde mittels EDV erstellt und trägt keine Unterschrift.

Mit Bescheid des Landeshauptmannes von OÖ vom 9. Juni 1999 Wa-103389/67/Wab/Pre

Wasserrechtlich bewilligt. Bemessungswert der Kläranlage Attersee: 65.000 EW60