



*Kompetenz in Kanallbetrieb &
Abwasserreinigung – seit 1964*

REINHALTUNGSVERBAND ATTERSEE

Agerstraße 27, 4860 Lenzing
Tel.-Nr. +43 7672 95 332-0, Fax-Nr. +43 7672 95 332-74
E-Mail: verband@rvattersee.at, Internet: www.rvattersee.at
DVR: 0800333, UID-Nr. ATU23471302

MONATSMITTELWERTE

März 2025

Auszug aus dem Betriebsprotokoll des Reinhaltungsverbandes Attersee in Lenzing:

Zulauf:	Zulaufmenge	9780	m³/d
	Spitzenzulauf	203	l/sec
	Zulauf BSB/5	298	mg/l
	Zulauf CSB	568	mg/l
	pH-Wert	7,8	

Ablauf:	BSB/5	4,4	mg/l
	CSB	25,4	mg/l
	Ammonium-Stickstoff NH-4N	1,6	mg/l
	Nitrat-Stickstoff NO3-N	9,6	mg/l
	P-gesamt	0,9	mg/l

Wirkungsgrade der Abbauleistungen:

	BSB/5	98,3	%
	CSB	94,7	%
	PO4-P	83,3	%
	Ges.-N	76,8	%

Der Obmann: *i. A. Hollerwöger*

Hinweis:

Diese Ausfertigung wurde mittels EDV erstellt und trägt keine Unterschrift.

Mit Bescheid des Landeshauptmannes von OÖ vom 9. Juni 1999 Wa-103389/67/Wab/Pre

Wasserrechtlich bewilligt. Bemessungswert der Kläranlage Attersee: 65.000 EW60