Kompetenz in Kanalbetrieb & Abwasserreinigung – seit 1964

REINHALTUNGSVERBAND ATTERSEE

Agerstraße 27, 4860 Lenzing
Tel.-Nr. +43 7672 95 332-0, Fax-Nr. +43 7672 95 332-74
E-Mail: verband@rvattersee.at, Internet: www.rvattersee.at
DVR: 0800333, UID-Nr. ATU23471302

MONATSMITTELWERTE

Juli 2025

Auszug aus dem Betriebsprotokoll des Reinhaltungsverbandes Attersee in Lenzing:

Zulauf:	**Zulaufmenge**	**12456**	**m³/d**
	Spitzenzulauf	**285**	**l/sec**
	Zulauf BSB/5	**249**	**mg/l**
	Zulauf CSB	**518**	**mg/l**
	pH-Wert	**7,7**	
Ablauf:	**BSB/5**	**5,4**	**mg/l**
	CSB	**19,7**	**mg/l**
	Ammonium-Stickstoff NH-4N	**1,7**	**mg/l**
	Nitrat-Stickstoff NO3-N	**5,5**	**mg/l**
	P-gesamt	**0,3**	**mg/l**

Wirkungsgrade der Abbauleistungen:

BSB/5	**97,4**	**%**
CSB	**95,4**	**%**
PO4-P	**91,5**	**%**
Ges.-N	**72,4**	**%**

Der Obmann: *i. A. Hollerwöger*

Hinweis:
Diese Ausfertigung wurde mittels EDV erstellt und trägt keine Unterschrift.
Mit Bescheid des Landeshauptmannes von OÖ vom 9. Juni 1999 Wa-103389/67/Wab/Pre
Wasserrechtlich bewilligt. Bemessungswert der Kläranlage Attersee: 65.000 EW60