



*Kompetenz in Kanallbetrieb &  
Abwasserreinigung – seit 1964*

REINHALTUNGSVERBAND ATTERSEE

Agerstraße 27, 4860 Lenzing  
Tel.-Nr. +43 7672 95 332-0, Fax-Nr. +43 7672 95 332-74  
E-Mail: verband@rvattersee.at, Internet: www.rvattersee.at  
DVR: 0800333, UID-Nr. ATU23471302

## MONATSMITTELWERTE

September 2025

Auszug aus dem Betriebsprotokoll des Reinhaltungsverbandes Attersee in Lenzing:

|                |                      |             |              |
|----------------|----------------------|-------------|--------------|
| <b>Zulauf:</b> | <b>Zulaufmenge</b>   | <b>7921</b> | <b>m³/d</b>  |
|                | <b>Spitzenzulauf</b> | <b>217</b>  | <b>l/sec</b> |
|                | <b>Zulauf BSB/5</b>  | <b>287</b>  | <b>mg/l</b>  |
|                | <b>Zulauf CSB</b>    | <b>589</b>  | <b>mg/l</b>  |
|                | <b>pH-Wert</b>       | <b>7,8</b>  |              |

|                |                                  |             |             |
|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Ablauf:</b> | <b>BSB/5</b>                     | <b>3,5</b>  | <b>mg/l</b> |
|                | <b>CSB</b>                       | <b>19,3</b> | <b>mg/l</b> |
|                | <b>Ammonium-Stickstoff NH-4N</b> | <b>1,3</b>  | <b>mg/l</b> |
|                | <b>Nitrat-Stickstoff NO3-N</b>   | <b>5,7</b>  | <b>mg/l</b> |
|                | <b>P-gesamt</b>                  | <b>0,5</b>  | <b>mg/l</b> |

### Wirkungsgrade der Abbauleistungen:

|               |             |          |
|---------------|-------------|----------|
| <b>BSB/5</b>  | <b>98,7</b> | <b>%</b> |
| <b>CSB</b>    | <b>96,6</b> | <b>%</b> |
| <b>PO4-P</b>  | <b>91,7</b> | <b>%</b> |
| <b>Ges.-N</b> | <b>83,4</b> | <b>%</b> |

Der Obmann: *i. A. Hollerwöger*

Hinweis:

Diese Ausfertigung wurde mittels EDV erstellt und trägt keine Unterschrift.

Mit Bescheid des Landeshauptmannes von OÖ vom 9. Juni 1999 Wa-103389/67/Wab/Pre

Wasserrechtlich bewilligt. Bemessungswert der Kläranlage Attersee: 65.000 EW60