



*Kompetenz in Kanallbetrieb &
Abwasserreinigung – seit 1964*

REINHALTUNGSVERBAND ATTERSEE

Agerstraße 27, 4860 Lenzing
Tel.-Nr. +43 7672 95 332-0, Fax-Nr. +43 7672 95 332-74
E-Mail: verband@rvattersee.at, Internet: www.rvattersee.at
DVR: 0800333, UID-Nr. ATU23471302

MONATSMITTELWERTE

Januar 2026

Auszug aus dem Betriebsprotokoll des Reinhaltungsverbandes Attersee in Lenzing:

Zulauf:	Zulaufmenge	6868	m³/d
	Spitzenzulauf	133	l/sec
	Zulauf BSB/5	324	mg/l
	Zulauf CSB	616	mg/l
	pH-Wert	8,0	

Ablauf:	BSB/5	3,4	mg/l
	CSB	22,0	mg/l
	Ammonium-Stickstoff NH-4N	2,0	mg/l
	Nitrat-Stickstoff NO3-N	6,6	mg/l
	P-gesamt	0,8	mg/l

Wirkungsgrade der Abbauleistungen:

	BSB/5	98,9	%
	CSB	96,1	%
	PO4-P	87,6	%
	Ges.-N	78,6	%

Der Obmann: *i. A. Hollerwöger*

Hinweis:

Diese Ausfertigung wurde mittels EDV erstellt und trägt keine Unterschrift.

Mit Bescheid des Landeshauptmannes von OÖ vom 9. Juni 1999 Wa-103389/67/Wab/Pre

Wasserrechtlich bewilligt. Bemessungswert der Kläranlage Attersee: 65.000 EW60