



*Kompetenz in Kanalbetrieb &
Abwasserreinigung – seit 1964*

REINHALTUNGSVERBAND ATTERSEE

Agerstraße 27, 4860 Lenzing
Tel.-Nr. +43 7672 95 332-0, Fax-Nr. +43 7672 95 332-74
E-Mail: verband@rvattersee.at, Internet: www.rvattersee.at
DVR: 0800333, UID-Nr. ATU23471302

MONATSMITTELWERTE

November 2020

Auszug aus dem Betriebsprotokoll des Reinhaltungsverbandes Attersee in Lenzing:

Zulauf:	Zulaufmenge	8427	m³/d
	Spitzenzulauf	490	l/sec
	Zulauf BSB/5	344	mg/l
	Zulauf CSB	697	mg/l
	pH-Wert	7,0	

Ablauf:	BSB/5	3,4	mg/l
	CSB	20,0	mg/l
	Ammonium-Stickstoff NH-4N	1,2	mg/l
	Nitrat-Stickstoff NO3-N	6,9	mg/l
	P-gesamt	0,9	mg/l

Wirkungsgrade der Abbauleistungen:

BSB/5	98,8	%
CSB	96,7	%
PO4-P	85,7	%
NH4-N	81,2	%

Der Obmann: *i. A. Bachinger*

Hinweis:

Diese Ausfertigung wurde mittels EDV erstellt und trägt keine Unterschrift.

Mit Bescheid des Landeshauptmannes von OÖ vom 9. Juni 1999 Wa-103389/67/Wab/Pre

Wasserrechtlich bewilligt. Bemessungswert der Kläranlage Attersee: 65.000 EW60