



*Kompetenz in Kanalbetrieb &
Abwasserreinigung – seit 1964*

REINHALTUNGSVERBAND ATTERSEE

Agerstraße 27, 4860 Lenzing
Tel.-Nr. +43 7672 95 332-0, Fax-Nr. +43 7672 95 332-74
E-Mail: verband@rvattersee.at, Internet: www.rvattersee.at
DVR: 0800333, UID-Nr. ATU23471302

MONATSMITTELWERTE

Juni 2021

Auszug aus dem Betriebsprotokoll des Reinhaltungsverbandes Attersee in Lenzing:

| | | | |
|----------------|----------------------|-------------|------------------------|
| Zulauf: | Zulaufmenge | 9373 | m³/d |
| | Spitzenzulauf | 486 | l/sec |
| | Zulauf BSB/5 | 346 | mg/l |
| | Zulauf CSB | 755 | mg/l |
| | pH-Wert | 6,8 | |

| | | | |
|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| Ablauf: | BSB/5 | 3,0 | mg/l |
| | CSB | 25,2 | mg/l |
| | Ammonium-Stickstoff NH-4N | 0,7 | mg/l |
| | Nitrat-Stickstoff NO3-N | 8,6 | mg/l |
| | P-gesamt | 0,8 | mg/l |

Wirkungsgrade der Abbauleistungen:

| | | |
|--------------|-------------|----------|
| BSB/5 | 99,1 | % |
| CSB | 96,5 | % |
| PO4-P | 89,1 | % |
| NH4-N | 83,0 | % |

Der Obmann: *i. A. Bachinger*

Hinweis:

Diese Ausfertigung wurde mittels EDV erstellt und trägt keine Unterschrift.

Mit Bescheid des Landeshauptmannes von OÖ vom 9. Juni 1999 Wa-103389/67/Wab/Pre

Wasserrechtlich bewilligt. Bemessungswert der Kläranlage Attersee: 65.000 EW60